



STAATLICH AKKREDITIERTE

VERSUCHSANSTALT FÜR GAS- UND FEUERUNGSTECHNIK
DER WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH



OTTO-HERSCHMANN-GASSE 4 - 1110 WIEN - TELEFON 01/40 128-1200
FAX: 01/40 128-9120 E-Mail: 12@wienenergie-gasnetz.at
PRÜFSTELLE FÜR DIE ÖVGW-QUALITÄTSMARKE und EG-BAUMUSTERPRÜFUNGEN

Auftraggeber	Prüfbericht Nr.	Prüfberichtsumfang	Prüfberichtsdatum
Klinger Fluid Control GmbH 2352 Gumpoldskirchen, Am Kanal 8-10	PZ-D 424	1 Seite	14.07.2005

PRÜFZEUGNIS

Die im April und Mai 2005 einer Typprüfung unterzogenen Kugelhähne (Durchgangsform) der Firma Klinger Fluid Control GmbH

GKHE-FK DN 65, DN 80, DN 100, DN 125 (mit kurzem Flansch)
GKHE-FL DN 65, DN 80, DN 100, DN 125 (mit langem Flansch)
GKHE-CL DN 65, DN 80, DN 100, DN 125 (ANSI-Ausführung)
mit einem maximalen Betriebsdruck PN 40
und für den Transport von Erdgas

entsprechen, gemäß Prüfbericht Nr. D 424 vom 14.07.2005, den in der ÖNORM EN 14141 (Ausg. 2004-03-01) gestellten Anforderungen.

Prüfer

Leiter der Versuchsanstalt

Ing. Meinolf



Dir. Ing. Rudolf Witek

FESTE GEBÜHR
€ 13,00 ENTRICHTET
STÄATLICH AKKREDITIERTE
VERSUCHSANSTALT FÜR GAS-
UND FEUERUNGSTECHNIK

Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den Prüfgegenstand und nicht auf Produkte der laufenden Fertigung. Dieses Prüfzeugnis darf nur vollständig wiedergegeben werden. Die auszugsweise Wiedergabe bedarf der schriftlichen Erlaubnis der Versuchsanstalt der WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH.