



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1010 Wien, Schuberttring 14
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft



ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Gas

Registrierungsnummer	Produkt
G 2.779	KLINGERballostar
Geltungsdauer	GKHI (mit Flanschenden) GKHSVI (mit Anschweißenden) GKHI und GKHSVI in der VVS-Version (vollverschweißt)
bis Ende Juli 2018	ohne Einschnürung DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 400, DN 500, DN 600, DN 700 und DN 800
Inhaber ♦ Vertrieb in Österreich	mit Einschnürung DN 150/125, DN 200/150, DN 250/200, DN 300/250, DN 350/300, DN 400/350, DN 500/400, DN 600/500, DN 700/600 und DN 800/700
KLINGER Fluid Control GmbH Am Kanal 8-10 2352 Gumpoldskirchen	
Hersteller	
Klinger Fluid Control GmbH / AT	
Prüfungsart	
Verlängerungsprüfung	
Prüfbericht	der Druckstufe PN 16 und der Kategorie II _{2H3B/P}
D 407/4.N. vom 8. Juni 2015	
Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien	
<ul style="list-style-type: none">• QS-G 100 Ausgabe Dezember 2014• QS-G 337 Ausgabe Dezember 2013• PG 437 Ausgabe Jänner 2008• ÖNORM M 7437 (Ausgabe Jänner 2000)• ÖNORM EN 13774 (Ausgabe April 2013) und• ÖNORM EN 437 (Ausgabe Juli 2009)	

ZVR 818158001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 23. Juni 2015


Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle