



ZERTIFIKAT

Prüfbericht-Nrn.: IS-DDB-MAN/043/08

Hersteller:



Heidelberger Straße 3
76676 Graben-Neudorf

Gegenstand: Kugelhahn INTEC K200-FS/ INTEC 112-FS mit
INTEC-Schaltwellenabdichtung Fire-Safe und
Kombi-Gehäusedichtung PTFE-Graphit

Der o.g. Gegenstand wurde mit Erfolg einem Fire-Safe-Test nach
DIN EN ISO 10497, 11. 2004 und
ANSI/API Standard 607, Fifth Edition, June 2005 unterzogen.

Geltungsbereich: Kugelhahn INTEC K200-FS/ INTEC 112-FS

DN 15 – DN 100 PN 40, PN 63, PN 100
1/2" – 4" ANSI Class 300, 400, 600

Mannheim, den 13. März 2008

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Abteilung Druckbehälter
Die Sachverständige


Dipl.-Ing. John

