



Industrie Service

ZERTIFIKAT

Prüfbericht-Nr.: P-IS-AN3-STG-094-18

Hersteller:



Heidelberger Straße 3
76676 Graben-Neudorf

Gegenstand: Metallisch dichtende Kugelhähne der Baureihe
INTEC K211-HT / INTEC 114G-HT

Die o.g. Gegenstände wurden mit Erfolg einem Fire-Safe-Test nach
DIN EN ISO 10497:2010-06 bzw. API 607, 7th edition, 06.2016 unterzogen.

Geltungsbereich:

INTEC K211-HT / INTEC 114G-HT
INTEC K231-HT (eingangsseitiger Kugelsitz, vorgegebene Durchflussricht.)

DN 100 – DN 200; PN 40, PN 63, PN 100
4" – 8"; Class 300, Class 400, Class 600

Filderstadt, den 07. Februar 2018

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Abteilung Anlagensicherheit
Die Sachverständige

Dipl.-Ing. John