



TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN WIEN

KRUGERSTRASSE 16
A 1015 WIEN
TEL (0222) 512 16 07 SERIE
TELEX 01 / 13685

Richard Klinger AG.

V 1798/SEI/HA

Postfach 19
A-2352 Gumpoldskirchen



BESTÄTIGUNG

Über Ihren Auftrag wurde unter Aufsicht des Technischen Überwachungs-Vereines Wien ein "Fire Safe Test" an einem Klingerventil KVN 100-VIII PN 40 ausgerüstet mit KX modul in Anlehnung an die API RP 6F Second Edition November 1980 durchgeführt.

Die Anordnung, Versuchsablauf und Ergebnisse des erfolgreichen Testablaufes sind aus den beiliegenden Versuchsprotokollen Nr. Hc - 214, Blatt 1 bis 4 und Zusammenstellung der Ergebnisse sowie Zeichnung wSK 1564 ersichtlich.

Wien, am 20. Dezember 1989

Technischer Überwachungs-Verein Wien

Anlagen:

Versuchsprotokolle

Zeichnung