



TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN WIEN

KRUGERSTRASSE 16
A-1015 WIEN
TEL (0222) 512 16 07 SERIE
TELEX 01 / 13685
Nr. V 371/MK/WR

Richard Klinger AG.

Postfach 19
A-2352 Gumpoldskirchen

B E S T A T I G U N G

Über Ihren Auftrag wurde unter Aufsicht des Technischen Überwachungs-Vereines Wien am 27. Februar 1990 ein Klingerventil KVn 50-VIII PN 40 nach Zeichnung wV 40077 ausgerüstet mit KX-Modul, in Anlehnung an API RP 6F Second Edition November 1980, dem "Fire Safe Test" unterzogen.

Anordnung, Versuchsdurchführung und Ergebnisse sind aus den beiliegenden Versuchsprotokollen Nr. Hc-214.1, Blatt 1 bis 6 ersichtlich und bescheinigen einen erfolgreichen Ablauf des Tests.

Wien, am 12. März 1990

Technischer Überwachungs-Verein Wien

Anlagen:
Versuchsprotokolle
Zeichnung